

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No. LPML-15/2018

**DENOMINADA
“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
COMUNITARIO LA PAZ HORNO SISTEMA DIF GUADALAJARA”**

ACTA DE VISITA Y JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00hrs. del día 31 de enero de 2018, reunidos en las instalaciones del CAIC La Paz Hornos, ubicado en Calle Caporales s/n, La Paz Hornos, C.P. 44860, se procedió a realizar la visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones de la Licitación Pública Menor Local No. **LPML-15/2018** Denominada **“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO LA PAZ HORNO SISTEMA DIF GUADALAJARA** mismas que fueron presentadas por los concursantes:

- **CONSTRUINGENIUM, S.A. DE C.V.**
- **EDGAR EUGENIO CESEÑA VALENZUELA**
- **JUAN PABLO VENEGAS CHÁVEZ**

Acto seguido se procedió a la sesión de preguntas y respuestas:





1. Aparentemente tiene poco de impermeabilización el edificio, y presenta bastantes señales de humedad, ¿Hace cuánto tiempo se impermeabilizo? y ¿Qué tipo y marca de recubrimiento de aplico? = = = **CONSTRUINGENIUM, S.A.** = = =
2. En los sitios interiores a intervenir, ¿se deberá de aplicar el mismo color en los muros o se aplicará pintura blanca? = = = **EDGAR CESEÑA** = = =
3. En los muros exteriores se aprecian dos tipos de pintura, una a aproximadamente 1.20mts y de ahí al techo otra, ¿así deberá quedar el acabado después de los trabajos realizados? = = = **JUAN VENEGAS** = = =
4. ¿Cuáles losas de concreto son las que deberán de restituirse? = = = **EDGAR CESEÑA** = = =
5. El tipo de luminaria que presenta el catalogo en las bases, ¿debe ser plafón, o lampara para exteriores? = = = **CONSTRUINGENIUM** = = =

Respuestas:

1. Hace aproximadamente 6 meses, y fue aplicado una marca caster para un año, sin levantar el anterior.
2. Deberá de ser fondo blanco para posteriormente aplicar los colores institucionales.
3. Si, deberá de ser una marca para lo que aparenta ser guardapolvo y la parte superior en otro acabado.
4. La losa que se encuentra desnivelada y hundida, junto a la puerta del salón.
5. Deberá ser lampará para exterior.

Se señala que la presente acta, se publicara a la brevedad para que puedan ser tomadas en consideración al momento de realizar sus propuestas económicas, el próximo 01 de febrero de 2018

No habiendo otras preguntas que responder, se da por concluida la sesión, siendo las 13:20hrs, de conformidad con el artículo 72 Fracc. V Inciso b) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se da por terminada la presente acta, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

 LIC. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ AREA REQUIRENTE Departamento de Patrimonio Sistema DIF Guadalajara	 KARLA PAOLA AHUMADA MARTINEZ CONSTRUINGENIUM SA DE CV CONSTRATISTA
 EDGAR EUGENIO CESEÑA VALENZUELA CONSTRATISTA	 JUAN PABLO VENEGAS CHÁVEZ CONSTRATISTA