



SISTEMA DIF GUADALAJARA

LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL No. LPML-19/2018

DENOMINADA
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N°9
DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA"

JUNTA ACLARATORIA EFECTUADA EL 07 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 11:00 a.m. EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI No 9

PREGUNTAS EDC EDIFICACIONES.

1.-EN EL CONCEPTO No 9 DE ESTRUCTURA DICE: FORJADO DE ZAPATA DE 0.50 X 0.05 X 0.05 CUAL ES LA DIMENSION CORRECTA DE LA ZAPATA .

RESPUESTA : LA DIMENSION REAL DE LA ZAPATA ES DE 0.50 X 0.50 X 0.15 MTS.

2.- EN EL CONCEPTO No 10 DE ESTRUCTURA DICE: FORJADO DE DADO DE 0.50 X 0.50 X 0.80 ESA ES LA DIMENSION DEL DADO.

RESPUESTA: LA MEDIDA DEL DADO ES DE 0.30 X 0.30 X 0.80 MTS.

PREGUNTAS DE GUFÉ PROMOCION.

1.- EN LA VISITA SE OBSERVO QUE DONDE QUEDARA EL AULA DE COMPUTACION NO SE SABE SI EXISTE MURO DE CONTENION DEL LADO DEL PASILLO A DIRECCION Y EN DADO CASO QUE NO EXISTA QUE SE HARA.

RESPUESTA : SE CONSIDERA DENTRO DEL CATALOGO EN LA CONSTRUCCION DE MUROS EL VOLUMEN DEL MISMO POR SI HICIERA FALTA ASI MISMO SUS ACABADOS.

2.- EL ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES SE PODRA ALMACENAR EN EL AREA DE INGRESO DE COCHERA PARA SU POSTERIOR ACARREO.

RESPUESTA: SI SE PODRA ALMACENAR EN EL AREA DE COCHERA PARA QUE EL CAMION PUEDA SACARLO.

SIN EXISTIR MAS PREGUNTAS SE DA POR TERMINADA LA JUNTA ACLARATORIA ESTANDO PRESENTES POR:

Eduardo Casas



SISTEMA DIF GUADALAJARA

VENTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JAVIER VENTURA S.

GUFE PROMOCION EST. Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

ING. ENRIQUE GUZMAN F.

EDC EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

SR. EDUARDO CASA VALERIO

Eduardo Casas

SISTEMA DIF GUADALAJARA

ARQ. ALEJANDRA M. ESPINOZA B.