



JUNTA ACLARATORIA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL LPML-75/2018
“HABILITACION DE REJILLA CON DUCTO A DRENAJE EN CEA MI VIDA”

NOTAS ACLARATORIAS

- 1.- Sólo se aceptarán preguntas presentadas con este formato
 - 2.- Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
- Este formato deberá ser enviado a los correos: armando.arceo@difgdl.gob.mx o compras@difgdl.gob.mx en formato Word con atención al Lic. Armando Arceo González.

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE, EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD, DEBERÁ MANIFESTAR SU RAZÓN SOCIAL:

CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V.

LA EMPRESA ESTA REPRESENTADA POR: **MARCOS ENRIQUE CARRANZA CRUZ**

CONSTRUCTORA FATIMA, S.A. DE C.V.

LA EMPRESA ESTA REPRESENTADA POR: **ROBERTO GONZALEZ RUVALCABA** Y QUIEN NO TIENE NINGUNA PREGUNTA AL RESPECTO.

CABRERA CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

LA EMPRESA ESTA REPRESENTADA POR: **ANDRES BENJAMIN VALDIVIA ASTORGA** Y QUIEN NO TIENE NINGUNA PREGUNTA AL RESPECTO.

FIRMA _____

PREGUNTA 1.

EL PROVEEDOR **CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V.**, PREGUNTA SI SE AUTORIZA QUE LA LINEA DE DRENAJE PLUVIAL DESALOJE EL AGUA A LA AV. R MICHEL.
RESPUESTA: NO, DEBIDO A QUE NO ESTA PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES QUE EL AGUA QUE PROVIENE DE UNA LINEA PLUVIAL SE TIRE AL ARROYO DE LA CALLE

PREGUNTA 2.

EL PROVEEDOR **CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V.**, PREGUNTA SI LA TUBERIA DE 6" PUEDE SER DE PVC SIMPLE.

RESPUESTA: NO. LA TUBERIA DEBE DE SER FORZOSAMENTE DE NORMA S-25

PREGUNTA 3.






EL PROVEEDOR **CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V.**, PREGUNTA QUE PORCENTAJE DEBE TENER LA PENDIENTE DE LA TUBERIA.

RESPUESTA: LA PENDIENTE SE DETERMINARA Y CALCULARA AL MOMENTO QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS

PREGUNTA 4.

EL PROVEEDOR **CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V.**, PREGUNTA EN CASO DE QUE EL MATERIAL DE RELLENO ESTE ALTAMENTE SATURADO DE AGUA SI SE AUTORIZARA MATERIAL DE BANCO

RESPUESTA: NO SE AUTORIZARA, SE TENDRA QUE SECAR A BASE DE CAL.

 <p>ARQ. ALEJANDRA MONSERRAT ESPINOZA BRACAMONTES JEFATURA DE BIENES INMUEBLES ÁREA REQUERENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>	 <p>LIC. ARMANDO ARCEO GONZALEZ COMPRAS Y ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>
 <p>CONSTRUCTORA CARRANTA, S.A. DE C.V. REPRESENTA MARCOS ENRIQUE CARRANZA CRUZ</p>	 <p>CONSTRUCTORA FATIMA, S.A. DE C.V. REPRESENTA ROBERTO GONZALEZ RUVALCABA</p>
 <p>CABRERA CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. REPRESENTA ANDRES BENJAMIN VALDIVIA ASTORGA</p>	